

Отчёт о выполнении предписания

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, ^ требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание детского сада 2 этаж				
1.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	пункт 54 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО
2.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 ППР в РФ	11.03.2022 г	ВЫПОЛНЕНО
3.	Эвакуационное освещение, расположенное на лестничной площадке, находится в неисправном состоянии	пункт 37 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО
Здание детского сада 1 этаж				
4.	Допускается хранение под лестничным маршем (помещение №2 по техническому паспорту) мебель, деревянная конструкция	подпункт к) пункт 16 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО
5.	Допускается хранение под лестничным маршем (помещение №9 по техническому паспорту) мебель,	подпункт к) пункт 16 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО
	деревянная конструкция			
6.	Эвакуационное освещение, расположенное на лестничной площадке (помещение №10 по техническому паспорту) находится в неисправном состоянии	пункт 37 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО
7.	На здании отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника противопожарного водоснабжения	пункт 48 ППР в РФ	13.08.2021 г.	ВЫПОЛНЕНО

