



Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района ул.  
Советская, д. 14, пгт. Нема, 613470, тел. 2-17-01 (код 83350)

**Предписание № 7/1/1-7**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детский сад  
«Колосок» с. Архангельское Немского района Кировской области

Заведующий муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением  
детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района Кировской области

В период с 17.05.2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин., 03.06.2021 г. с 08 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.; начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Немского района (главным государственным инспектором Немского района по пожарному надзору) Сенниковым Сергеем Владимировичем проведено плановое выездное мероприятие по надзору объекта Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» с. Архангельское Немского района Кировской области, расположенный Кировская область, Немский район, с. Архангельское ул. Советская 74а.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Здание детского сада 2 этаж</b>				
1.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	пункт 54 ППП в РФ	13.08.2021 г.	
2.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 ППП в РФ	11.03.2022 г	
3.	Эвакуационное освещение, расположенное на лестничной площадке, находится в неисправном состоянии	пункт 37 ППП в РФ	13.08.2021 г.	
<b>Здание детского сада 1 этаж</b>				
4.	Допускается хранение под лестничным маршем (помещение №2 по техническому паспорту) мебель, деревянная конструкция	подпункт к) пункт 16 ППП в РФ	13.08.2021 г.	
5.	Допускается хранение под лестничным маршем (помещение №9 по техническому паспорту) мебель,	подпункт к) пункт 16 ППП в РФ	13.08.2021 г.	

	деревянная конструкция		
6.	Эвакуационное освещение, расположенное на лестничной площадке (помещение №10 по техническому паспорту) находится в неисправном состоянии	пункт 37 ППР в РФ	13.08.2021 г.
7.	На здании отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника противопожарного водоснабжения	пункт 48 ППР в РФ	13.08.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

#### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 N375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

Порядок оспаривания ненормативных правовых актов в арбитражном суде регламентирован Главой 24 АПК РФ.

Порядок оспаривания правовых актов в судах общей юрисдикции регламентирован Главой 24 ГПК РФ.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц государственной пошлиной, не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР Немского района (главный государственный инспектор Немского района Кировской области по пожарному надзору)

С.В. Сенников



“ 03 ” июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий

В.А. Широких

“ 03 ” июня 20 21 г.

Телефон доверия ГПС в пгт. Нема 2-17-01. Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.

№	Наименование объекта	Адрес объекта	Дата составления акта
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1	г. Нема, ул. Мухоморова, д. 1	13.06.2021 г.
2	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2	г. Нема, ул. Мухоморова, д. 2	11.07.2021 г.
3	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3	г. Нема, ул. Мухоморова, д. 3	13.08.2021 г.
4	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4	г. Нема, ул. Мухоморова, д. 4	13.08.2021 г.
5	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5	г. Нема, ул. Мухоморова, д. 5	13.08.2021 г.